



Zakład Gospodarki Odpadami S. A.
Bielsko - Biata

Bielsko-Biała, 20 czerwca 2023 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szyprów w Bielsku-Białej” nr ref. 5/ZP/ZGO/2023

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ dla w/w postępowania:

Pytanie 1.

W odpowiedzi na wyjaśnienia z dnia 06.06.2023r., dołączamy się do pytania innego Wykonawcy jednocześnie precyzując:

Wywozy na przestrzeni 3 i ewentualnie początku 4 kwartału b.r.

- Ziemia urodzajna - humus (1950m³) sierpień/wrzesień
- Ziemia zanieczyszczona lub czysta (wariantowo) - 2350m³
- Korzenie drzew 52szt

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na powyższe pytanie ZGO S.A. informuje, iż ma ograniczone decyzjami administracyjnymi możliwości przyjęcia i zagospodarowania odpadów z grupy 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 wg katalogu odpadów.

W bieżącym roku do wykorzystania pozostało jeszcze ok. 1500 Mg, przedmiotowego odpadu z tym jednak, iż na warstwę glebową przypada najwyżej do 500 Mg, natomiast frakcję ziemną do 1000 Mg. Do czasu rozpoczęcia przedmiotowego zlecenia ilości te mogą ulec zmianie.

Zamawiający nie może przyjmować odpadów zamieszczonej gleby i ziemi o kodzie 17 05 03*. Jeżeli w wyniku działalności wykonawcy nastąpi zanieczyszczenie gruntu w sposób powodujący jego zaliczenie do odpadów niebezpiecznych jw. wówczas przywrócenie środowiska do stanu właściwego będzie spoczywać na wykonawcy i nie może w tym zakresie obciążać zamawiającego.

Innymi słowy grunty niezanieczyszczone o kodzie 17 05 04 w ilości wolnych mocy przerobowych możemy przyjąć. Podobnie karpiny drzew pozbawione gleby i kamieni – odpad o kodzie 20 02 01 w ilości 52 szt. na zasadach wynikających z cennika za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów, dostępnego na stronie internetowej zakładu.

Pytanie 2.

Czy bramy w budynku magazynowym mają być ppoż EI120?

Odpowiedź Zamawiającego:

Bramy w budynku magazynowym powinny być dostarczone w wykonaniu zwykłym bez klasy odporności ogniowej EI.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 000044393
BDO: 000014221
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:
16 133 300,00 zł



PREZES ZARZĄDU
Wiesław Pasierbek

