



Zakład Gospodarki Odpadami S. A.  
Bielsko - Biata

Bielsko-Biała, 20 czerwca 2023 r.

## WYJAŚNIENIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szyprów w Bielsku-Białej” nr ref. 5/ZP/ZGO/2023

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ dla w/w postępowania:

### Pytanie 1.

Zgodnie z odpowiedzią nr 1 z 12.06.2023r. do natrysku bezpieczeństwa należy zapewnić 6l/min (do oczomyjki) i 60l/min ( do natrysku bezpieczeństwa- podejście wody 1 ¼”) przez co najmniej 15 minut t.j. 66l/min x 15 min = 990 l – czy ta ilość wody uwzględniona jest w obliczeniach, w bilansie wody i średnicy przyłącza? – z tabeli dla magazynu nie wynika, że jest uwzględniona.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie należy przyjmować jednoczesnego działania, w sytuacji incydentalnej awaryjnej osoba poszkodowana korzysta z oczomyjki lub prysznic bezpieczeństwa. Maksymalny przepływ wody to 60 l/min. Jest to zużycie w sytuacjach awaryjnych, można przyjąć, że nie częściej niż 1 x rok. Średnica rurociągu przyłączeniowego spełnia ten warunek.

### Pytanie 2.

Zgodnie z odpowiedzią nr 1 z 12.06.2023r. i informacją producenta do natrysku bezpieczeństwa HSHS0545GS należy zapewnić ciśnienie wody w zakresie 2-6 bar - prosimy o informacje czy ciśnienie wody na wejściu do budynku będzie wystarczające do spełnienia tego warunku ?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z wydanymi warunkami przez AQUA S.A P/01429/2020/W ciśnienie wody w rurociągu zasilającym o średnicy 200 mm wynosi 0,6 MPa.

### Pytanie 3.

Czy natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką na pewno ma być przystosowany do pracy w ujemnych temperaturach skoro zasilany ma być wodą zmieszaną z wodociągu i wodą z podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego o poj. 250 l , o temp. 15-35 st. C ?

43-300 Bielsko-Biała  
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:  
33 829 75 90

mail:  
poczta@zgo.bielsko.pl  
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421  
REGON: 072321490  
KRS: 0000044393  
BDO: 000014221

Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy  
w Bielsku-Białej VIII  
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:  
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:  
16 133 300,00 zł



Odpowiedź Zamawiającego:

Natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką MUSI BYĆ przystosowany do pracy w ujemnych temperaturach, ponieważ zgodnie z wymaganiami prawnymi musi być poddawany comiesięcznej kontroli sprawności działania, a po kontroli nie będzie prowadzona procedura opróżniania i osuszania zarówno prysznic jak i instancji zasilającej.



  
PREZES ZAGZADU  
Wiesław Pasterbek

Otrzymują:  
1 x Adresat;  
1 x a/a.