



Zakład Gospodarki Odpadami S. A.
Bielsko - Biata

Bielsko-Biała, 13 lipca 2023 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szyprów w Bielsku-Białej” nr ref. 5/ZP/ZGO/2023

Zamawiający działając na podstawie art. 284 udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ dla w/w postępowania:

Pytanie 1.

Branża elektryczna. Na rzucie – „Rys.12. PW_4_EL.12_Z1 Plan inst. elektrycz_wiata z ramp rozład” jest naniesiony element RO. Co to jest? Czy należy go ująć w wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Element RO został błędnie naniesiony na rysunku wykonawczym i nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 2.

Branża elektryczna. Proszę o informację, które z kabli ziemnych należy ułożyć w rurach osłonowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kabel układany w ziemi powinien krzyżować się z innymi kablami tego samego typu w odległościach pionowych nie mniejszych niż 15 cm, natomiast odległość pozioma wymagana przy zbliżeniach wynosi 10 cm oraz w przypadkach ewentualnych skrzyżowań z kablami telekomunikacyjnymi wymaga utrzymania odległości pionowej 50 cm. Jeżeli zachowanie powyższych odległości nie jest możliwe ze względów technicznych, to mogą być one zmniejszone pod warunkiem zastosowania rur lub przegród ochronnych. Przy skrzyżowaniu kabla z drogami utwardzonymi, kable należy prowadzić w przepuście ochronnym wykonanym z rury SRS o średnicy 110 mm ułożonych na głębokości 1 m od korony drogi. Przy problemach technicznych z zachowaniem powyższych odległości dopuszcza się ich zmniejszenie do 50 cm i 80 cm, ale pod warunkiem zastosowania osłony z rury stalowej. Całość prac związanych z układaniem kabla i jego oznakowaniem należy wykonać zgodnie z Normą SEP N SEP-E-004 "ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNELINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE I BUDOWA".

Uwaga:

Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wykopów i układaniu kabli energetycznych w rejonie istniejącej kanalizacji teletechnicznej biegnącej wzdłuż północno-zachodniej granicy działki. Brak jest informacji dotyczących dysponenta w.w. sieci kablowej.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393
BDO: 000014221
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:
16 133 300,00 zł

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek

