



Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Bielsko - Biała

Bielsko-Biała, 27 marca 2026 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.” nr ref. 1/ZP/ZGO/2026

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający działając zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 500 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A.” nr ref. 1/ZP/ZGO/2026

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:

W dniu 12 stycznia 2026 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, przekazując do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00025090/01 ogłoszenie o zamówieniu, w którym wyznaczył termin składania ofert na dzień 27 stycznia 2026 r. godz. 11:00.

Zamawiający przedstawia uzasadnienie unieważnienia postępowania w nawiązaniu do art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z którym: „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”.

W przedmiotowym postępowaniu przedmiot zamówienia, w kilku pozycjach nie został opisany w sposób wystarczająco jednoznaczny i prawidłowy.

Do stwierdzonych nieprawidłowości należy w szczególności:

1. **Brak wyraźnego wskazania ze strony Zamawiającego, że falowniki po stronie AC powinny pracować na napięciu 800 V**, przy jednoczesnym określeniu w Wytycznych Technicznych (Załącznik nr 19 do SWZ), wymagań dla transformatora oraz strony niskiego napięcia stacji wytwórczej na poziomie 800V.
Analiza pięciu złożonych ofert wykazała, że wszyscy Wykonawcy zaoferowali falowniki pracujące po stronie AC na napięciu 400 V, co wskazuje na brak właściwej interpretacji dokumentacji przetargowej. Takie zestawienie komponentów uniemożliwia ich prawidłową współpracę.
Ponadto przeprowadzone rozeznanie rynku wskazuje, że falowniki o napięciu 800V po stronie AC, są dostępne wyłącznie dla mocy >200 kW, co czyni je nieadekwatnymi dla instalacji PV stanowiącej przedmiot zamówienia. Zapisy w dokumentacji przetargowej wymagają zmiany.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393
BDO: 000014221
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:
16 133 300,00 zł



2. Określona w PFU specyfikacja parametrów technicznych modułów PV oraz falowników jest nadmiernie szczegółowa, a w części również nieprawidłowa. Zawiera bowiem wymagania, których nie spełnia żaden dostępny na rynku produkt, co ogranicza konkurencję i uniemożliwia złożenie prawidłowych ofert.


W ocenie Zamawiającego powyższe nieprawidłowości stanowią wadę o charakterze nieusuwalnym, której na obecnym etapie postępowania nie można skorygować. Zawarcie umowy w wyniku postępowania obciążonego taką wadą skutkowałoby jej unieważnieniem na podstawie art. 454 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli jest ono obciążone niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu.

W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu.

PREZES ZARZĄDU


Marcin Szarek